



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: RI OKNA a.s.
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 15 - 737/Z

Výrobek: Hliníková okna a balkónové dveře, systém PONZIO PE 68HI

Výrobce: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

Popis:

Provedení	Okna a balkónové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové se sloupkem a klapačkou
Rám a křídlo	Rámový profil č. 6748, 6752, 6857 a křídlový profil č. 6700, 6701, 6704, 6705, sloupek č. 6751, 6756, klapačka č. 6754, doplnění profilů o izolaci pro PE 68HI: TR03, TR09, G332D, XP6762, XP6748, XP6774, XP6732, XP6990
Zasklení	IZ sklo ve složení: Float 4 mm / 16 mm rámeček Chromatech Ultra, Argon / Planibel Top N+ 4 mm – $U_g = 1,1$ a další skla odpovídajícího složení s $U_g = 1,1$; $U_g = 1,0$; $U_g = 0,9$; $U_g = 0,8$; $U_g = 0,7$; $U_g = 0,6$; $U_g = 0,5$ Zasklivač lišta č. 4561, 4558, 4529 nebo 4556 s EPDM těsněním – vnitřní G003D, vnější G008D
Těsnění	dvoustupňové EPDM těsnění vnitřní – G001D a středové – G0310D
Kování	Winkhaus activPilot, případně Master, GU, Sobinco, Siegenia, Savio, Ribanta

Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Průvzdušnost	ČSN EN 1026	třída 4
Vodotěsnost	ČSN EN 1027	bez průniku vody do 900 Pa, 1200 Pa nebo 1500 Pa
Odolnost proti zatížení větrem (zkušební tlak pro třídu 4)	ČSN EN 12211	relativní čelní průhyb < 1/200 nebo 1/300, bez viditelných deformací
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14609	350 N
Součinitel prostupu tepla U_w (v pořadí podle U_g IZ skel)	ČSN EN ISO 10077-1	1,4/ 1,3/ 1,2/ 1,2/ 1,1/ 1,0/ 0,97 W/(m ² .K)

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:

Vyhovuje ČSN EN 12207 průvzdušnost:	třída 4
ČSN EN 12208 vodotěsnost:	třída E1500 - vyklápěcí okno; třída E1200 - jednokř. a dvoukř. okno a balk. dveře se sloupkem (max. velikost křídla 1200 mm x 2400 mm), třída E900 ostatní výrobky
ČSN EN 12210 odolnost proti zatížení větrem:	třída C4/B4
ČSN EN 14351-1+A1 únosnost bezpeč. zařízení:	350 N
ČSN 73 0540-2 součinitel prostupu tepla:	$U_{N,20} \leq 1,5$ W/(m ² .K)

Podklady: Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPD-159-13/Z rev. 1 vydaný CSI a.s. – NB 1390.

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolech o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: 12.06.2015
Platnost do: 31.10.2017
Vypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Ing. Vladan Panovec
vedoucí pracoviště